

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т
Московского района
Санкт-Петербурга
Е.В. Вергизова
«16» сентября 2016 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.24, литера А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

дополнительное образование детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3972,8 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6488 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга)

Адрес места нахождения организации:

196135, г. Санкт – Петербург, ул. Алтайская, дом 24, литера А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Московского района СПб, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **дополнительное образование детей**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **1128**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушением зрения**

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	отсутствуют
4.	поручни	отсутствуют
5.	пандусы	отсутствуют
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7.	раздвижные двери	отсутствуют
8.	доступные входные группы	<p>Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели</p> <p>Порог при выходе на прилегающую территорию не имеет контрастно окрашенной краевой ступенью. Отсутствует предупредительная тактильная полоса шириной 0,3 - 0,5 м перед порогом за 0,8 - 0,9 м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p>
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения имеются пороги, препятствующие движению лиц с ослабленным зрением
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Ступени площадки прилегающей территории не выделены контрастным цветом.
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нумерация дверей учебных кабинетов не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.

13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	Кромки ступеней и поручни лестниц не окрашены контрастной краской, и на путях эвакуации не наклеены световые ленты.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

12	Иные - укажите!	Отсутствует специализированное оборудование для детей с нарушением зрения
----	-----------------	---

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
	Перед порогом на прилегающую территорию на расстоянии 0,8 м установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.	2017 г.
	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличный от дверного полотна контрастный цвет	2017 г.
	На выходах из помещения установить световые маяки для контрастного выделения дверного проема.	2018 г.
	Установить вывеску при входе на объект с названием организации выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019 г.
	Нумерацию дверей учебных кабинетов выполнить рельефным шрифтом и на контрастном фоне.	2019 г.
	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	2018 г.
	Установить рельефные пиктограммы возле входов в учебные кабинеты (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1.35м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм)	2018 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Оборудовать входную зону кнопкой вызова персонала	2018 г.

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.